

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т.(391)2234820, 2114695, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 148/1/1-13

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания

«Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору Новашова В.В. от 08.02.2021 № 148, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 12 часов 30 минут до 14 часов 30 минут 09 февраля 2021 года; с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 12 февраля 2021 года проведена внеплановая выездная проверка государственными инспекторами города Красноярска по пожарному надзору Муллагуловым Равилем Раильевичем, Урдаевой Еленой Александровной (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, здания краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический» по адресу: г. Красноярск, ул. 2-я Ботаническая, 9

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором КГБУ СО «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический» Еремина Зоя Николаевна, заместитель директора КГБУ СО «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический» Морозов Анатолий Николаевич

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
148/1/1	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (в связи с проведением ремонтных работ в здании часть шлейфов автоматической пожарной сигнализации оборваны, и отключены на при-	п. 54 ППР в РФ Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты п. 55 ППР в РФ Перевод средств обеспечения по-	До 15.03.2021

	емно-контрольных проборах, в помещениях, где проводятся ремонтные работы автоматическая пожарная сигнализация демонтирована)	жарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 458 настоящих Правил, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	
148/1/2	Система оповещения и управления эвакуацией людей находится в неисправном состоянии (в связи с проведением ремонтных работ часть линий СОУЭ оборвано, частично демонтировано)	п. 54 ППР в РФ Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты п. 55 ППР в РФ Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 458 настоящих Правил, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	До 15.03.2021
148/1/3	В холле второго этажа здания допускается размещение на путях эвакуации оборудования и строительных материалов препятствующих безопасной эвакуации	п. 27 ППР в РФ При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	До 15.03.2021
148/1/4	В холле актового зала на втором этаже здания допускается размещение на путях эвакуации оборудования и мебели препятствующих безопасной эвакуации	п. 27 ППР в РФ При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	До 15.03.2021
148/1/5	В холле и коридоре цокольного этажа здания (северное крыло) допускается размещение на путях эвакуации оборудования и строительных материалов препятствующих безопасной эвакуации	п. 27 ППР в РФ При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	До 15.03.2021
148/1/6	В лестничной клетке расположенной в центральной части здания допускается раз-	п. 27 ППР в РФ При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации	До 15.03.2021

	мещение на путях эвакуации строительных лесов и строительных материалов препятствующих безопасной эвакуации	и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	
148/1/7	В коридоре первого этажа около столовой допускается размещение на путях эвакуации мебели и оборудования препятствующих безопасной эвакуации	п. 27 ППР в РФ При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	До 15.03.2021
148/1/8	Допускается эксплуатация временной электропроводки с видимыми нарушениями изоляции электропроводов в коридоре второго этажа северного крыла	п. 35 ППР в РФ Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;	До 15.03.2021
148/1/9	Допускается эксплуатация временной электропроводки с видимыми нарушениями изоляции электропроводов в лестничной клетке северного крыла здания на первом этаже здания	п. 35 ППР в РФ Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;	До 15.03.2021
148/1/10	Допускается эксплуатация временной электропроводки с видимыми нарушениями изоляции электропроводов в лестничной клетке северного крыла здания на цокольном этаже здания	п. 35 ППР в РФ Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;	До 15.03.2021
148/1/11	Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя на втором этаже здания (северное крыло) более 20 метров (фактическое расстояние 34 метра)	п. 400 ППР в РФ В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам и расстоянием до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406 настоящих Правил п. 406 ППР в РФ Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности	До 15.03.2021

