



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru) <http://enis.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

660041, г. Красноярск,  
ул. 2-я Хабаровская, 4.

(место составления акта)

“ 19 ” февраля 20 19 г.  
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
Енисейским управлением Ростехнадзора  
юридического лица  
№ 10/059/216/2021**

По адресу/адресам: 660030, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я  
Ботаническая, д. 9.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 25.01.2021г. № РП-361-216-о и решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки Прокуратурой Красноярского края от 26.01.2021г.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический», сокр. (КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»).

Дата и время проведения проверки:

с 09 час. 00 мин. 01.02.2021 по 15 час. 00 мин. 19.02.2021.

(заполняется в случае проведения проверки юридического лица/индивидуального предпринимателя по юридическому адресу или месту фактического осуществления деятельности)

Продолжительность проверки: 15 рабочих дней

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)+++

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки, лицом непосредственно участвующим в проверке)

01.02.2021

Ерёмина З.Н.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: б/н от 26.01.2021г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Главный государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Бобылев Андрей Сергеевич;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц, проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовал(а):

Директор КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический» Ерёмина Зоя Николаевна.

Начальник хозяйственного отдела КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический» Морозов Анатолий Николаевич.

Заместитель директора КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический» Сосновская Татьяна Борисовна.

(фамилия, имя, отчество должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

### **В ходе проведения проверки выявлено следующее:**

#### **Сведения о проверяемой организации.**

Адрес юридического лица: 660030, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Ботаническая, д. 9.

Местонахождение, почтовый адрес объекта: 660030, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Ботаническая, д. 9.

Электронная почта: dom\_int2@list.ru

Телефон: +7(391) 246-76-40

Реквизиты:

ИНН/КПП 2463034410/ 246301001, ОГРН 1022402145919

Административная принадлежность – Министерство социальной политики Красноярского края.

В уставном капитале доля организаций с участием государства или муниципального образования – 100%.

Руководитель учреждения: Ерёмина Зоя Николаевна, директор. Действует на основании Устава и приказа Министерства социальной политики Красноярского края № 8-ЛС от 15.01.2021г.

На момент проверки в здании находятся работники учреждения. Осуществляется потребление энергоресурсов. Работает освещение, оргтехника, электрооборудование и др. приборы.

#### **Краткая характеристика установленного оборудования**

Электроснабжение здания дома-интерната осуществляется от РУ-0,4 кВ ТП-336 (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго») 2-мя кабельными линиями АСБ-1 (3x95+1x50) длиной L=150 м каждый до ВРУ-0,4 кВ здания Дома-интерната; Электроснабжение гаражей и наружного освещения осуществляется от РУ-0,4 кВ ТП-336 (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго») кабельной линией

АВВГ (4x50) длиной L=40 м до н/в щита электроснабжения гаражей и наружного освещения.

Границы раздела:

По кабельных наконечникам в РУ-0,4 кВ ТП-336.

Категория токоприемников предприятия по надежности электроснабжения – 2 и 3.

Субабоненты, арендаторы, питающиеся от электросетей учреждения по стороне 0,4 кВ – ООО «ХЛЕБ-2000».

Эксплуатация электроустановок осуществляется собственным персоналом и по договорам с обслуживающими организациями.

Электротехнический персонал, чел. – 2.

Электротехнологический персонал, чел. – отсутствует.

Копия договора на электроснабжение с ПАО «Красноярскэнергосбыт» предоставлена.

Суммарная установленная мощность (кВт):

Ру общая = 347 кВт;

Учет электроэнергии выполнен.

**В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:**

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного Нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	Не прошли проверку знаний для присвоения IV группы по электробезопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В назначенные приказом ответственный за электрохозяйство и заместитель лица, ответственного за электрохозяйство.	Пункт 1.2.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановление м № 4145 от 22.01.03. (далее ПТЭЭП)	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»

2.	В организации отсутствует оперативно-ремонтный персонал (электромонтер по обслуживанию электроустановок). Договор на обслуживание электроустановок не заключен. <b>Устранено в ходе проверки</b>	Пункт 1.2.2. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
3.	Не предоставлена должностная инструкция электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. <b>Устранено в ходе проверки</b>	Пункт 1.8.1. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
4.	Не обеспечено в организации проведение испытаний кабельных линий АСБ-1 (3x95+1x50) длиной L=150 м каждый от РУ-0,4 кВ ТП-336 до ВРУ-0,4 кВ здания Дома-интерната и АВВГ (4x50) длиной L=40 м от РУ-0,4 кВ ТП-336 до н/в щита электроснабжения гаражей и наружного освещения.	Пункт 1.2.2, ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
5.	Не заведены паспорта на кабельные линии АСБ-1 (3x95+1x50) длиной L=150 м каждый от РУ-0,4 кВ ТП-336 до ВРУ-0,4 кВ здания Дома-интерната и АВВГ (4x50) длиной L=40 м от РУ-0,4 кВ ТП-336 до н/в щита электроснабжения гаражей и наружного освещения.	2.4.5. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
6.	Не проводятся осмотры кабельных АСБ-1 (3x95+1x50) длиной L=150 м каждый от РУ-0,4 кВ ТП-336 до ВРУ-0,4 кВ здания Дома-интерната и АВВГ (4x50) длиной L=40 м от РУ-0,4 кВ ТП-336 до н/в щита электроснабжения гаражей и наружного освещения.	Пункт 2.4.15. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
7.	Не обеспечено в организации проведение испытаний электрооборудования гаражей Дома-интерната.	Пункт 1.2.2 ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
8.	Не обеспечено в организации проведение испытаний наружного освещения Дома-интерната.	Пункт 1.2.2 ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
9.	Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования и всех технологических	Пункт 1.6.7. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-

